

**INFORME DE ENSAYO****INFORME N°: 240100479**

(0) Identificación: POZO CINCO CASAS 2-CINCO CASAS-ALCAZAR DE SAN JUAN-CR	Cliente AGUAS DE ALCAZAR, EMSA CL RONDILLA CRUZ VERDE, 1 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN CIUDAD REAL
(0) Naturaleza muestra: Agua continental	
(0) Tipo de análisis: RAD	
(0) Toma de muestra: Cliente *	
Descripción de muestra: PET 1L (1)	

(0) Fecha toma de muestra: 24/01/2024 07:30		
Fecha recepción: 24/01/2024	Fecha inicio análisis: 24/01/2024	
Fecha Emisión : 30/01/2024	Fecha fin análisis: 30/01/2024	

	Resultados	No aplica	Métodos
Parámetros Radioactividad			
*Índice de actividad alfa total (Bq/L)	<0,01	-	Contador de planchetas /PNT-61
*Índice de actividad beta resto (Bq/L)	<0,05	-	Contador de planchetas /PNT-61
*Radón (Bq)	<2	-	Contador de centelleo /PNT-60
*Tritio (Bq)	22	-	Contador de centelleo /PNT-60

Dosis indicativa total: <0,1

Los resultados reflejados en este informe se refieren sólo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibió en el laboratorio. La información marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni está amparada por la acreditación.

Aprobado en José María Villasanté, S.L. por José María Villasanté (Director General).

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raíz de la Fabrica de Moneda y Timbre.

(*) Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Las observaciones están fuera del alcance de la acreditación.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de JOSÉ MARÍA VILLASANTE S.L.

Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, nº EC094/1

Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripción 1ª CIF:B13347190